



ATC
01-088

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025



Doo "TermoInženjerIng"

26000 Pančevo, Oslobođenja 39.

Tel/Fax: 013/2333-999, e-mail: termoinzenjerimg@eunet.rs

TRI OB 10 – 10

Izdanje 02

Datum: 01.04.2024.

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU INDUSTRIJSKE ARMATURE broj: IA 134/2025

| | |
|------------------|---|
| Korisnik: | Naziv i sedište: <u>DOMING" doo</u> |
| | Osnov angažovanja: <u>Zahtev</u> |
| | Datum prijema zahteva: <u>23.06.2025.</u> |

| | |
|----------------------------|--|
| Predmet ispitivanja | Tip/model <u>Prirubnica sa grlom</u> |
| | Proizvodni broj / godina proizvodnje <u>133 / 2025</u> |
| | Proizvođač <u>„HEBEI XINYUE IMPORT AND EXPORT“ CO LTD Kina</u> |
| | Vrsta <u>Prirubnica sa grlom</u> |
| | Nazivni prečnik <u>DN 50</u> |
| | Nazivni pritisak <u>PN 16</u> |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Mesto i datum | Prijema predmeta | Ispitivanja | Izrade izveštaja |
| | <u>Pančevo, 23.06.2025.</u> | <u>Pančevo, 08.07.2025.</u> | <u>Pančevo, 08.07.2025.</u> |

| | |
|----------------|--|
| Metoda: | Ispitivanje je izvršeno pritiskom saglasno standardu SRPS EN 12266-1:2013. Ispitivanje čvrstoće kućišta po metodi P10. Zaptivenost kućišta po metodi P11. |
|----------------|--|

| Ispitni uslovi | Fluid | Temperatura | Ispitni pritisak | Održavanje ispitnog pritiska |
|-------------------|-------|--------------|------------------|------------------------------|
| Metoda P10 | Voda | Ambijentalna | 24,0 bar | 10 min. |
| Metoda P11 | Voda | Ambijentalna | 24,0 bar | 10 min. |

| | |
|------------------------------|---|
| Rezultat ispitivanja: | P10 – Nije /Jeste uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz zidove. P11 – Nije /Jeste uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz bilo koju spoljašnju površinu. |
|------------------------------|---|

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|
| Ispitni manometar | Merni opseg | Proizvođač | Serijski broj | Broj uverenja |
| | <u>0-40 bar</u> | <u>„NUOVA FIMA“</u> | <u>FB.6-76580</u> | <u>1003-24-05, Mernokor 19.12.2024</u> |

| | |
|------------------|---|
| Napomena: | <u>Prirubnica sa grlom proizvođača „HEBEI XINYUE IMPORT AND EXPORT“ CO LTD Kina je dostupan u dimenzijama od DN 32 PN 6 do DN 200 PN16</u> <u>Uzorak donet na ispitivanje Prirubnica sa grlom DN 50 PN16</u> |
|------------------|---|

| | | |
|--|------|--|
| Ispitivanje izvršio <u>Škaljak Stanko</u> / Škaljak Stanko / | M.P. | Rukovodilac laboratorije: <u>Škaljak Stanko</u> / Škaljak Stanko / |
|--|------|--|

Rezultati se odnose samo na predmet ispitivanja. Zabranjeno preštampavanje i sve vrste umnožavanja.