



ATC
01-088

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025



Doo "TermoInženjerIng"

26000 Pančevo, Oslobođenja 39.

Tel/Fax: 013/2333-999, e-mail: termoinzenjering@eunet.rs

TRI OB 10 - 10

Izdanje 02

Datum: 01.04.2024.

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU INDUSTRIJSKE ARMATURE

broj: IA 065/2025

Korisnik:	Naziv i sedište: _____ "DOMING" doo
	Osnov angažovanja: _____ Zahtev
	Datum prijema zahteva: _____ 07.03.2025.

Predmet ispitivanja	Tip/model... _____ Leptirasti ventil
	Proizvodni broj / godina proizvodnje _____ 111 / 2024 -
	Proizvođač _____ „JINAN MEIDE CASTING CO“ LTD Kina
	Vrsta _____ LEPTIRASTI VENTIL
	Nazivni prečnik _____ DN 50
	Nazivni pritisak _____ PN 16

Mesto i datum	Prijema predmeta	Ispitivanja	Izrade izveštaja
	Pančevo, 10.03.2025.	Pančevo, 10.03.2025.	Pančevo, 19.03.2025.

Metoda:	Ispitivanje je izvršeno pritiskom saglasno standardu SRPS EN 12266-1:2013. Ispitivanje čvrstoće kućišta po metodi P10. Zaptivenost kućišta po metodi P11. Zaptivenost sedišta po metodi P12 - /
----------------	---


Ispitni uslovi	Fluid	Temperatura	Ispitni pritisak	Održavanje ispitnog pritiska
Metoda P10	Voda	Ambijentalna	24,0 bar	10 min.
Metoda P11	Voda	Ambijentalna	24,0 bar	10 min.
Metoda P12	Voda	Ambijentalna	17,6 bar	10 min.

Rezultat ispitivanja:	P10 – Nije /Jeste uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz zidove. P11 – Nije /Jeste uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz bilo koju spoljašnju površinu. P12 – Za primenjeni stepen propuštanja "A" jeste /nije prekoračeno dozvoljeno propuštanje
------------------------------	--

Ispitni manometar	Merni opseg	Proizvođač	Serijski broj	Broj uverenja
	0-40 bar	"NUOVA FIMA"	6-76580	1003-24-05, Mernokor 19.12.2024


Napomena:	Leptirasti ventil je dostupan u dimenzijama od DN 50 do DN 200 Uzorak donet na ispitivanje je LEPTIRASTI VENTIL DN 50
------------------	--

Ispitivanje izvršio


/ Škaljak Stanko /



Rukovodilac laboratorije:


/ Škaljak Stanko /

Rezultati se odnose samo na predmet ispitivanja. Zabranjeno preštampavanje i sve vrste umnožavanja.