

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Br. VLR 054.0 / Datum: 24.11.2025.

1. Jedinstveni identifikacioni kod tipa proizvoda:

PVC-U VIŠESLOJNE CEVI I FITINZI ZA KANALIZACIONU I DRENAŽNU MREŽU.

2. Tip, broj serije ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda as required:

- Kanalizacione cevi prstenaste krutosti SN2, SN4, SN8; nominalni prečnik OD 110 + 630 mm, debljina zida 2,2 + 18,4 mm; cevi su ravne (glatke), sa naglavkom na jednom kraju, za gumenu zaptivku;
- Fitinzi SN4 i SN8; nominalnog prečnika 110+630 mm, spojnice, ravne ili redukovane grane 15°+87°; redukcije, revizioni element, PVC zidna prolazna čaura; čepovi; elementi tipa „sedlo“ za priključke pod uglom od 45° ili 87°;

3. Predviđena namena ili namene građevinskog proizvoda koje je odredio proizvođač:

Koriste se za ukopane drenažne i kanalizacione mreže za otpadne i atmosferske vode (u uslovima gravitacionog toka i maksimalnog unutrašnjeg pritiska od 0,5 bara).

4. Naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani zaštitni znak i kontakt adresa proizvođača:

SC VALROM INDUSTRIE SRL, Adresa: 28 Preciziei Blvd. , Sector 6, Bukurešt, Rumunija

Kontakt podaci: Br. telefona - 021 / 317.38.00, Fax - 037.289.94.45, mail: office@valrom.ro, web: www.valrom.ro

5. Naziv predstavnika, distributer:

Nije primenljivo.

6. Osnova usaglašenosti:

TEHNIČKI SPORAZUM BR. 017-05/4309-2025.

7. Deklarisana svojstva:

KARAKTERISTIKE	STANDARD ISPITIVANJA	ODREDBE STANDARDA	DEKLARISANE VREDNOSTI (rezultat ispitivanja)
Vodonepropusnost	Laboratorijsko uputstvo IL T03 SR EN ISO 1167-1:2006 SR EN ISO 13254:2018	Ispitivanje nepropusnosti na vodu i vazduh je izvršeno na temperaturi okoline od (18±1)°C nakon prethodnog kondicioniranja uzorka u skladu sa SR EN ISO 1167-1:2006. Zaptivenost naglavnog spoja cevi proverena je vodom pri ispitnom pritisku p= 0,5±0,05 bara, u trajanju od 15 minuta, u skladu sa SR EN ISO 13254:2018.	Tokom ispitivanja nisu uočena curenja u zonama spojeva. Zadovoljava
Izgled	Laboratorijsko uputstvo IL T12	Nakon vizuelnog pregleda spoljašnje površine, nisu uočene hrapavosti, nepravilnosti ili drugi proizvodni nedostaci pre ili posle ispitivanja nepropusnosti.	Glatka površina, bez hrapavosti ili nepravilnosti Zadovoljava
Uticaj zagrevanja	SR EN ISO 9852:2018	Temperaturno ispitivanje za PVC-U granu prečnika 110 mm pod uglom 90° izvršeno je na 150°C u trajanju od 30 minuta, u skladu sa SR EN ISO 3127:2018. Nakon analize površine, nisu primećene pukotine nakon ispitivanja.	Zadovoljava
Određivanje otpornosti na spoljašnje udarce	SR EN ISO 3127:2018	Ispitivanje otpornosti na spoljašnje udarce (ispitivanje na udar) izvršeno je na PVC-U cevi spoljašnjeg prečnika 110 mm. Ispitano je ukupno 5 uzoraka, pri čemu je svaki bio izložen 6 udarača raspoređenih na jednakoj udaljenosti po obodu, koristeći udarač mase 0,8 kg koji slobodno pada sa visine od 1,6 m.	Nakon ispitivanja, nije došlo do loma ni kod jednog ispitnog uzorka. Zadovoljava

Naziv i adresa ispitne laboratorije: **INSIST laboratorija**, ispitivanje sistema i termalne opreme, 66 Pache Protopcpescu Blvd., sector 2, Bukurešt, broj RENAR akreditacije LI 205.

Ova Deklaracija o usaglašenosti se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u tački 4.

Potpisano za i u ime proizvođača od strane:

Leonard Lixandru – tehnički direktor

Bukurešt, 24.11.2025. [okrugli pečat i potpis]

.....kraj prevoda.....

Da je prevod u potpunosti veran originalu na engleskom jeziku, svojim potpisom i pečatom potvrđuje sudski prevodilac za slovenački, engleski i švedski jezik na osnovu rešenja Ministarstva pravde Republike Srbije br. 740-06-197/2002-04 od 02.10.2002. god.

U Beogradu, 22. 06. 2026.

Kovačević Milena

